



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении плановой выездной проверки  
плановой/внеплановой, документарной/выездной)  
юридического лица

23 апреля 2021.

№ РН-264-607-0

г. Волгоград

1. Провести проверку в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения здравоохранения «Новонадеждинский детский сад «Березка» (сокращенное наименование – МБДОУ ННДС «Березка»), ИНН 3403013752, ОГРН 1023405372594.

2. Место нахождения юридического лица: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1.

Место фактического осуществления деятельности 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1.

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: Стрепетова Александра Владимировича – государственного инспектора межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и объектами газораспределения и газопотребления (председатель комиссии); должностное лицо, ответственное за контроль внесения информации в ФГИС «ЕРП»;

Алексеева Владимира Валентиновича - государственного инспектора межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального



трубопроводного транспорта и объектами газораспределения и газопотребления; должностное лицо, ответственное за внесение информации в ФГИС «ЕРП».

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: экспертов не привлекать.

5. Настоящая проверка проводится в рамках: государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870.

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного сводного плана проверок субъектов предпринимательства на 2021 год, утвержденного Генеральной прокуратурой Российской Федерации, учетный номер проверки: 002104802358;

задачами настоящей проверки является: проверка соблюдения соответствия мер, применяемых эксплуатационной организацией, требованиям Технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,





предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 12 мая 2021 года

Проверку окончить не позднее 25 мая 2021 года.

9. Правовые основания проведения проверки:

- часть 3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- часть 2 статьи 32 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- пункт 5.3.1.20 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401;

- пункт 4.1.9 Положения о Нижне-Волжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 14.11.2018 № 557.

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- Технический регламент о безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

- распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1005-р «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и осуществления оценки соответствия»;

- приказ Росстандарта от 03.10.2011 № 5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870»;

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

23.04 2024 г.  
ВЕРНО  
Подпись Ф.И.О.



- визуальный осмотр сети газопотребления организации и технических устройств с целью оценки соответствия требованиям технического регламента – 12.05.2021-24.05.2021;

- проверка правовых, разрешительных, эксплуатационных и нормативно-технических документов организации - 12.05.2021-24.05.2021;

- оформление результатов мероприятий по государственному контролю (надзору) – 24.05.2021-25.05.2021.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления".

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документы, подтверждающие полномочия и служебное положение законного представителя юридического лица в период проверки;
- сведения о сетях газораспределения и газопотребления, содержащихся в государственном кадастре недвижимости;
- проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение объекта технического регулирования и изменения к ней;
- заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления;
- разрешение на строительство;
- исполнительная документация;
- акты приемки сетей газораспределения и газопотребления приемочной комиссией;

ВЕРНО  
«23» 04 2024 г.  
Подпись: [подпись] Ф.И.О.

- разрешение на ввод в эксплуатацию;
- материалы по результатам технического диагностирования газопроводов, зданий и сооружений и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления;
- приказ о назначении лица, ответственного за безопасность эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления;
- положение о газовой службе или договор с организацией, имеющей опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления;
- план локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- документы, подтверждающие мониторинг технического обслуживания, текущие ремонты и наладку технологических устройств;
- документы, подтверждающие мониторинг наличия и функционирование приборов и систем контроля, управления, сигнализации, оповещения и противоаварийной автоматической защиты технологических устройств (предохранительных запорных клапанов, предохранительных сбросных клапанов), регуляторов давления на объектах;
- технико-эксплуатационная документация изготовителей технических и технологических устройств (паспорта, инструкции по эксплуатации и монтажу, сертификаты соответствия, разрешения на применение технических устройств);
- проектная и эксплуатационная документация на газифицированные здания, сооружения.

Заместитель руководителя  
Нижне-Волжского управления Ростехнадзора  
Е. Г. Васильев



(подпись, заверенная печатью)

Стрепетов Александр Владимирович – государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и объектами газораспределения и газопотребления, тел. 97-32-14







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 65

(место составления акта)

25 мая 2021г.

(дата составления акта)

16 час. 30 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 13/55-гн**

По адресу/адресам: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 23.04.2021 № РП-261/607-о Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

плановая/внеплановая, документарная/выездная

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения здравоохранения «Новонадеждинский детский сад «Березка» (сокращенное наименование – МБДОУ ННДС «Березка»), ИНН 3403013752, ОГРН 1023405372594

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«    »    20 г. с    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 10 рабочих дней/80 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Потапенко Т. В. Потапенко 12.05.2021 ознакомлена с распоряжением от 23.04.2021 № РП-261607-о под роспись; ранее копия распоряжения от 23.04.2021 № РП-261607-о получена МБДОУ ННДС «Березка» 23.04.2021 (от 23.04.2021 вх. № 08-2021)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Стрепетов Александр Владимирович - государственного инспектора межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и объектами газораспределения и газопотребления Нижне-Волжского управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Потапенко Татьяна Валентиновна, врио заведующего МБДОУ НДС «Березка»; Яковлева Вера Алексеевна, завхоз МБДОУ НДС «Березка»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Настоящая проверка проводилась с целью:

исполнение Сводного плана проверок субъектов предпринимательства на 2018 год, утвержденного Генеральной Прокуратурой Российской Федерации (учетный номер проверки: 001901524506), а именно:

- государственный контроль (надзор) за соблюдением требований «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

Задачами настоящей проверки являлись:

- проверка соблюдения соответствия мер, применяемых эксплуатационной организацией, требованиям Технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Место нахождения юридического лица МБДОУ НДС «Березка»: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1.

Место фактического осуществления деятельности: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1.

Согласно сведениям о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц, размещённых на официальном сайте ФНС России в сети Интернет, МБДОУ НДС «Березка» поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, которому присвоен ИНН 3403013752, а также внесено в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением ОГРН 1023405372594.

Распоряжением администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области от 09.02.2021 № 32-р временно исполняющим обязанности заведующего МБДОУ НДС «Березка» назначена Потапенко Татьяна Валентиновна.

Согласно пункта 11 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, МБДОУ НДС «Березка» эксплуатирует объекты технического регулирования:

1) Сеть газопотребления, расположенная по адресу: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1.

МБДОУ НДС «Березка» использует здание котельной по адресу: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1 на основании свидетельства серии 34-АА № 571353 от 07.12.2011 о государственной регистрации права оперативного управления.



МБДОУ ННДС «Березка» использует земельный участок по адресу: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1 на основании свидетельства серии 34-АА № 571356 от 07.12.2011 о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования.

В соответствии с пунктом 12 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, МБДОУ ННДС «Березка» имеет следующие материалы идентификации объектов технического регулирования:

- проект № 46-97 «Газоснабжение детского сада в пос. Новая Надежда Городищенского района», разработанный проектной организацией ТОО «ЭколоРС»;
- акт приемки законченного строительством объекта системы газоснабжения «Газификация кубовой школы в пос. Новая Надежда Городищенского района» от 08.12.1997;
- акт приемки законченного строительством объекта системы газоснабжения «Замена котла в кубовой школы п. Новая Надежда» от 01.12.1998;
- акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «Монтаж электромагнитного клапана КЭГ-9720 в д/с «Березка»» от 05.09.2005;
- акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «Система внутреннего газоснабжения котельной для теплоснабжения ОЗНХП «Сувенир» в Ворошиловском районе г. Волгограда» от 22.10.2007;
- заключение экспертизы промышленной безопасности на документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта систем газораспределения и газопотребления Муниципального Новонадеждинского детского сада «Березка», зарегистрированное за № 39-ИД-05131-2007;

МБДОУ ННДС «Березка» по адресу: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1 эксплуатирует: наружный надземный газопровод низкого давления от места врезки до крана на вводе в здание котельной, вводный газопровод низкого давления от крана на вводе в здание котельной до внутренней стены здания котельной, внутренний газопровод от внутренней стены здания котельной до кранов на опусках к котлам включительно с техническими устройствами: устройство запорное стальное термочувствительное УЗТГ (КТЗ) 5/50-01, клапан электромагнитный КЭГ-9720 (зав. № 384); краны шаровые газовые; газоиспользующее оборудование – котлы универсальные отопительные водогрейные чугунные секционные типа КЧМ-5-К «Комби» с автоматикой САБК - 2 шт., манометры показывающие; система автоматического контроля загазованности модели СТГ1 (зав. № 2282).

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Приказом МБДОУ ННДС «Березка» от 20.07.2020 № 16 лицом, ответственным за газовое хозяйство МБДОУ ННДС «Березка» назначена завхоз МБДОУ ННДС «Березка» Яковлева Вера Алексеевна.

Удостоверение МГП «Городищенское» ООО «Газпром газораспределения Волгоград» от 11.09.2020 № 2-20 о проведении инструктажа и проверке знаний завхоза МБДОУ ННДС «Березка» Яковлевой Веры Алексеевны как лица, ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления.

Представлены:

- акт об определении границы раздела собственности (эксплуатации и технического обслуживания газопроводов и газового оборудования) по адресу: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1, между МБДОУ ННДС «Березка» и ООО «Газпром газораспределения Волгоград»;
- договор от 01.01.2021 № МГ-10-ТО-21/11 на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту и АДО (АСО) объектов систем газораспределения и газопотребления (счетчик и котлы универсальные отопительные водогрейные чугунные секционные типа КЧМ-5-К «Комби»), заключенный между МБДОУ ННДС «Березка» (заказчик) и ООО «Газпром газораспределения Волгоград» (исполнитель);



МБДОУ ННДС «Березка» использует земельный участок по адресу: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1 на основании свидетельства серии 34-АА № 571356 от 07.12.2011 о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования.

В соответствии с пунктом 12 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, МБДОУ ННДС «Березка» имеет следующие материалы идентификации объектов технического регулирования:

- проект № 46-97 «Газоснабжение детского сада в пос. Новая Надежда Городищенского района», разработанный проектной организацией ТОО «ЭколоРС»;
- акт приемки законченного строительством объекта системы газоснабжения «Газификация кубовой школы в пос. Новая Надежда Городищенского района» от 08.12.1997;
- акт приемки законченного строительством объекта системы газоснабжения «Замена котла в кубовой школы п. Новая Надежда» от 01.12.1998;
- акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «Монтаж электромагнитного клапана КЭГ-9720 в д/с «Березка»» от 05.09.2005;
- акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «Система внутреннего газоснабжения котельной для теплоснабжения ОЗНХП «Сувенир» в Ворошиловском районе г. Волгограда» от 22.10.2007;
- заключение экспертизы промышленной безопасности на документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта систем газораспределения и газопотребления Муниципального Новонадеждинского детского сада «Березка», зарегистрированное за № 39-ИД-05131-2007;

МБДОУ ННДС «Березка» по адресу: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1 эксплуатирует: наружный надземный газопровод низкого давления от места врезки до крана на вводе в здание котельной, вводный газопровод низкого давления от крана на вводе в здание котельной до внутренней стены здания котельной, внутренний газопровод от внутренней стены здания котельной до кранов на опусках к котлам включительно с техническими устройствами: устройство запорное стальное термочувствительное УЗТГ (КТЗ) 5/50-01, клапан электромагнитный КЭГ-9720 (зав. № 384); краны шаровые газовые; газоиспользующее оборудование – котлы универсальные отопительные водогрейные чугунные секционные типа КЧМ-5-К «Комби» с автоматикой САБК - 2 шт., манометры показывающие; система автоматического контроля загазованности модели СТГ1 (зав. № 2282).

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Приказом МБДОУ ННДС «Березка» от 20.07.2020 № 16 лицом, ответственным за газовое хозяйство МБДОУ ННДС «Березка» назначена завхоз МБДОУ ННДС «Березка» Яковлева Вера Алексеевна.

Удостоверение МПП «Городищенское» ООО «Газпром газораспределения Волгоград» от 11.09.2020 № 2-20 о проведении инструктажа и проверке знаний завхоза МБДОУ ННДС «Березка» Яковлевой Веры Алексеевны как лица, ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления.

Представлены:

- акт об определении границы раздела собственности (эксплуатации и технического обслуживания газопроводов и газового оборудования) по адресу: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1, между МБДОУ ННДС «Березка» и ООО «Газпром газораспределения Волгоград»;
- договор от 01.01.2021 № МГ-10-ТО-21/11 на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту и АДО (АСО) объектов систем газораспределения и газопотребления (счетчик и котлы универсальные отопительные водогрейные чугунные секционные типа КЧМ-5-К «Комби»), заключенный между МБДОУ ННДС «Березка» (заказчик) и ООО «Газпром газораспределения Волгоград» (исполнитель);



- договор от 21.01.2021 № 5 на техническое обслуживание автоматики безопасности, заключенный между МБДОУ ННДС «Березка» (заказчик) и ООО «ЭнКИП» (исполнитель);
- журнал технического обслуживания; дата последней записи в журнале - 10.03.2021;
- журнал проверки автоматики безопасности в котельной МБДОУ ННДС «Березка»; дата последней записи – 15.04.2021;
- заключение ООО «Базис-Эксперт» от 17.08.2020 о техническом состоянии дымовыводящих систем на объекте газового хозяйства по результату проверки, сроком действия до 17.08.2021;
- свидетельство от 17.08.2020 № 766598 о метрологической поверке СТГ1 (зав. № 2282), действительно до 17.08.2021;
- план мероприятий по локализации аварий, инцидентов и технологических нарушений на тепловых и газовых сетях муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ ННДС «Березка», утвержденный заведующей МБДОУ ННДС «Березка».

Предъявлена следующая технико-эксплуатационная документация изготовителей технических и технологических устройств (паспорта, инструкции по эксплуатации):

Клапан термозапорный КТЗ 100-1,6 (зав. № б/н) - представлен паспорт на техническое устройство; нормативный срок службы, указанный в паспорте – 30 лет, дата ввода в эксплуатацию – 22.10.2007; техническое диагностирование не требуется;

Клапан предохранительно-запорный электромагнитный газовый КЭГ-9720 (зав. № 384) - представлен паспорт на техническое устройство; нормативный срок службы, указанный в паспорте – 10 лет, дата ввода в эксплуатацию – 05.09.2005; техническое диагностирование по окончании срока службы не проведено;

Система автоматики безопасности газоиспользующего оборудования САБК-М (зав. № 384) - представлен паспорт на техническое устройство; нормативный срок службы, указанный в паспорте – 7 лет, дата ввода в эксплуатацию – 22.07.2007; техническое диагностирование по окончании срока службы не проведено;

Котлы универсальные отопительные водогрейные чугунные секционные типа КЧМ-5-К «Комби» (зав. №№ 7091, б/н) – представлены паспорта на технические устройства; нормативный срок службы, указанный в паспорте – 25 лет, дата ввода в эксплуатацию – 22.07.2007; техническое диагностирование не требуется;

Сигнализатор загазованности СТГ1 (зав. № 2282) - представлено руководство по эксплуатации; нормативный срок службы, указанный в руководстве – 10 лет, дата ввода в эксплуатацию – 05.09.2005; техническое диагностирование по окончании срока службы не проведено;

Наружный и внутренний газопровод, газовые краны - представлена проектная документация № 46-97 «Газоснабжение детского сада в пос. Новая Надежда Городищенского района», разработанный проектной организацией ТОО «ЭколоРС»; нормативный срок службы газопроводов и газового оборудования в документации не указан, дата ввода в эксплуатацию – 09.01.2004; диагностирование не проведено.

Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов) - Федерального закона Российской Федерации «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294, Технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

Предписание от 25.05.2021 № 13/55-гн проверки соблюдения обязательных требований прилагается.

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушение



1.	В ходе плановой выездной проверки с 12.05.2021 по 25.05.2021 в отношении МБДОУ ННДС «Березка» не представлены документы (результаты технического диагностирования), позволяющие определить предельный срок дальнейшей эксплуатации наружного газопровода низкого давления по адресу: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1, в связи с отсутствием таких сроков в проектной документации.	подпункт 8 пункта 2 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункт 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	Юридическое лицо - МБДОУ ННДС «Березка», должностное лицо – врио заведующего МБДОУ ННДС «Березка» Потапенко Т. В.
2.	В ходе плановой выездной проверки с 12.05.2021 по 25.05.2021 в отношении МБДОУ ННДС «Березка» не представлены документы (результаты технического диагностирования), позволяющие определить предельный срок дальнейшей эксплуатации внутреннего газопровода низкого давления по адресу: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1, в связи с отсутствием таких сроков в проектной документации.	подпункт 8 пункта 2 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункт 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	Юридическое лицо - МБДОУ ННДС «Березка», должностное лицо – врио заведующего МБДОУ ННДС «Березка» Потапенко Т. В.
3.	В ходе плановой выездной проверки с 12.05.2021 по 25.05.2021 в отношении МБДОУ ННДС «Березка» не представлены документы (результаты) технического диагностирования клапана предохранительно-запорного электромагнитного газового КЭГ-9720 (зав. № 384) в связи с истечением срока службы (10 лет), указанного в паспорте на техническое устройство. Дата ввода в эксплуатацию - 05.09.2005.	подпункт 8 пункта 2 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункт 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870	Юридическое лицо - МБДОУ ННДС «Березка», должностное лицо – врио заведующего МБДОУ ННДС «Березка» Потапенко Т. В.
4.	В ходе плановой выездной проверки с 12.05.2021 по	подпункт 8 пункта 2 статьи 14 Федерального закона Российской	Юридическое лицо - МБДОУ



	<p>25.05.2021 в отношении МБДОУ ННДС «Березка» не представлены документы (результаты) технического диагностирования системы автоматики безопасности газоиспользующего оборудования САБК-М (зав. № 384) в связи с истечением срока службы (7 лет), указанного в паспорте на техническое устройство. Дата ввода в эксплуатацию - 22.07.2007.</p>	<p>Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункт 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870</p>	<p>ННДС «Березка», должностное лицо – врио заведующего МБДОУ ННДС «Березка» Потапенко Т. В.</p>
5.	<p>В ходе плановой выездной проверки с 12.05.2021 по 25.05.2021 в отношении МБДОУ ННДС «Березка» не представлены документы (результаты) технического диагностирования сигнализатора загазованности СТГ1 (зав. № 2282) в связи с истечением срока службы (10 лет), указанного в руководстве по эксплуатации на техническое устройство. Дата ввода в эксплуатацию - 05.09.2005.</p>	<p>подпункт 8 пункта 2 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункт 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870</p>	<p>Юридическое лицо - МБДОУ ННДС «Березка», должностное лицо – врио заведующего МБДОУ ННДС «Березка» Потапенко Т. В.</p>
6.	<p>В ходе плановой выездной проверки с 12.05.2021 по 25.05.2021 в отношении МБДОУ ННДС «Березка» не представлены документы (результаты технического диагностирования), позволяющие определить предельный срок дальнейшей эксплуатации газифицированного здания, который не указан в представленной проектной документации (проектная документация № 46-97 «Газоснабжение детского сада в пос. Новая Надежда Городищенского района», разработанный проектной организацией ТОО «ЭколоРС»).</p>	<p>подпункт 8 пункта 2 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункт 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870</p>	<p>Юридическое лицо - МБДОУ ННДС «Березка», должностное лицо – врио заведующего МБДОУ ННДС «Березка» Потапенко Т. В.</p>
7.	<p>В ходе плановой выездной проверки с 12.05.2021 по 25.05.2021 в отношении</p>	<p>подпункт 8 пункта 2 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-</p>	<p>Юридическое лицо - МБДОУ ННДС</p>



	<p>МБДОУ ННДС «Березка» не представлен договор с организацией, имеющей опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту наружного и внутреннего газопроводов сети газопотребления.</p>	<p>ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункты 69, 70, 71, подпункт «к» пункта 95 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870</p>	<p>«Березка», должностное лицо – врио заведующего МБДОУ ННДС «Березка» Потапенко Т. В.</p>
8.	<p>В помещении котельной с установленным газоиспользующим оборудованием, не вывешена технологическая схема газопроводов и газоиспользующего оборудования.</p>	<p>приказ Росстандарта от 03.10.2011 № 5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №870; пункт 6.4.4 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012. № 251-ст.</p>	<p>Юридическое лицо - МБДОУ ННДС «Березка», должностное лицо – врио заведующего МБДОУ ННДС «Березка» Потапенко Т. В.</p>
9.	<p>В помещениях котельной с установленным газоиспользующим оборудованием, не вывешены режимные карты на газоиспользующее оборудование.</p>	<p>приказ Росстандарта от 03.10.2011 №5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. №870»; пункты 6.4.4., 8.7. Национального</p>	<p>Юридическое лицо - МБДОУ ННДС «Березка», должностное лицо – врио заведующего МБДОУ ННДС «Березка» Потапенко Т. В.</p>



		стандарта РФ ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012. № 251-ст.	
10.	При эксплуатации надземного газопровода эксплуатирующей организацией (МБДОУ НДС «Березка») не обеспечено устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы надземного газопровода низкого давления (в том числе продувочного газопровода).	пункт 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	Юридическое лицо - МБДОУ НДС «Березка», должностное лицо – врио заведующего МБДОУ НДС «Березка» Потапенко Т. В.
11.	При техническом обслуживании стальных наружных газопроводов не выполняется проверка состояния уплотнений защитных футляров в местах прокладки газопроводов (в том числе продувочных) через наружные строительные конструкции здания.	приказ Росстандарта от 03.10.2011 №5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. №870»; пункты 7.1.2 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012. № 251-ст.	

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

нарушений не выявлено ---

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля\* (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 25.05.2021 № 13/55-гн.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор



Стрепетов А.В.

С актом проверки от 25.05.2021 № 13/55-гн ознакомлен, акт проверки со всеми приложениями получил (а):

*Врио заведующего МБДОУ ННДС «Березка» Потапенко Татьяна Валентиновна*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » мая 2021г.

*Потапенко*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводивших проверку)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
проверки соблюдения обязательных требований  
№ 13/55-гн**

" 25 " мая 20 21 г. 16 час. 30 мин.  
*дата и время составления предписания*

403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1  
*место составления*

На основании распоряжения Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.04.2021 № РП-261/607-о «О проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения здравоохранения «Новонадеждинский детский сад «Березка»» (сокращенное наименование – МБДОУ ННДС «Березка»), ИНН 3403013752, ОГРН 1023405372594

в период с " 12 " мая по " 25 " мая 20 21 г.  
*(дата и время проведения проверки)*

должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (территориального органа Ростехнадзора) в составе:

	Фамилия, имя, отчество	Должность	Ответственный за проведение проверки
1.	Стрепетов Александр Владимирович	Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и объектами газораспределения и газопотребления Нижне-Волжского управления Ростехнадзора	Ответственный за проведение проверки

с участием:

	Фамилия, имя, отчество	Должность
	Нет	

в присутствии Потапенко Татьяна Валентиновна, врио заведующего МБДОУ ННДС  
*фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица*

«Березка»; Яковлева Вера Алексеевна, завхоз МБДОУ ННДС «Березка»  
*или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя*

*полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя*

**1. Сведения о результатах плановой выездной проверки соблюдения Муниципальным**

*полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя*

бюджетным дошкольным образовательным учреждением здравоохранения «Новонадеждинский детский сад «Березка» требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, на объекте технического регулирования – сеть



газопотребления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (констатация фактов соблюдения обязательных требований), в том числе о выявленных и устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений:

Программа проверки не требуется.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов) - Федерального закона Российской Федерации «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294, Технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, допущенные юридическим лицом – МБДОУ ННДС «Березка», и должностным лицом – врио заведующего МБДОУ ННДС «Березка» Потапенко Татьяной Валентиновной.

2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
<b>Сеть газопотребления предприятия</b>			
1.	В ходе плановой выездной проверки с 12.05.2021 по 25.05.2021 в отношении МБДОУ ННДС «Березка» не представлены документы (результаты технического диагностирования), позволяющие определить предельный срок дальнейшей эксплуатации наружного газопровода низкого давления по адресу: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1, в связи с отсутствием таких сроков в проектной документации.	подпункт 8 пункта 2 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункт 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	До 25.08.2021
2.	В ходе плановой выездной проверки с 12.05.2021 по 25.05.2021 в отношении МБДОУ ННДС «Березка» не представлены документы (результаты технического диагностирования), позволяющие определить предельный срок дальнейшей эксплуатации внутреннего газопровода низкого давления по адресу: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1, в связи с отсутствием таких сроков в проектной документации.	подпункт 8 пункта 2 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункт 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	До 25.08.2021
3.	В ходе плановой выездной проверки с 12.05.2021 по 25.05.2021 в отношении МБДОУ ННДС «Березка» не представлены документы (результаты)	подпункт 8 пункта 2 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических	До 25.08.2021



	<p>технического диагностирования клапана предохранительно-запорного электромагнитного газового КЭГ-9720 (зав. № 384) в связи с истечением срока службы (10 лет), указанного в паспорте на техническое устройство. Дата ввода в эксплуатацию - 05.09.2005.</p>	<p>лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункт 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870</p>	
4.	<p>В ходе плановой выездной проверки с 12.05.2021 по 25.05.2021 в отношении МБДОУ ННДС «Березка» не представлены документы (результаты) технического диагностирования системы автоматики безопасности газоиспользующего оборудования САБК-М (зав. № 384) в связи с истечением срока службы (7 лет), указанного в паспорте на техническое устройство. Дата ввода в эксплуатацию - 22.07.2007.</p>	<p>подпункт 8 пункта 2 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункт 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870</p>	<p>До 25.08.2021</p>
5.	<p>В ходе плановой выездной проверки с 12.05.2021 по 25.05.2021 в отношении МБДОУ ННДС «Березка» не представлены документы (результаты) технического диагностирования сигнализатора загазованности СТГ1 (зав. № 2282) в связи с истечением срока службы (10 лет), указанного в руководстве по эксплуатации на техническое устройство. Дата ввода в эксплуатацию - 05.09.2005.</p>	<p>подпункт 8 пункта 2 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункт 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870</p>	<p>До 25.08.2021</p>
6.	<p>В ходе плановой выездной проверки с 12.05.2021 по 25.05.2021 в отношении МБДОУ ННДС «Березка» не представлены документы (результаты технического диагностирования), позволяющие определить предельный срок дальнейшей эксплуатации газифицированного здания, который не указан в представленной проектной документации (проектная документация № 46-97 «Газоснабжение детского сада в пос.</p>	<p>подпункт 8 пункта 2 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункт 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и</p>	<p>До 25.08.2021</p>



	Новая - Надежда Городищенского района», разработанный проектной организацией ТОО «ЭколоРС»).	газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870	
7.	В ходе плановой выездной проверки с 12.05.2021 по 25.05.2021 в отношении МБДОУ ННДС «Березка» не представлен договор с организацией, имеющей опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту наружного и внутреннего газопроводов сети газопотребления.	подпункт 8 пункта 2 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункты 69, 70, 71, подпункт «к» пункта 95 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870	До 25.08.2021
8.	В помещении котельной с установленным газоиспользующим оборудованием, не вывешена технологическая схема газопроводов и газоиспользующего оборудования.	приказ Росстандарта от 03.10.2011 № 5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №870; пункт 6.4.4 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012. № 251-ст.	До 25.08.2021
9.	В помещениях котельной с установленным газоиспользующим оборудованием, не вывешены режимные карты на газоиспользующее оборудование.	приказ Росстандарта от 03.10.2011 №5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей	До 25.08.2021



		газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. №870»; пункты 6.4.4., 8.7. Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012. № 251-ст.	
10.	При эксплуатации надземного газопровода эксплуатирующей организацией (МБДОУ ННДС «Березка») не обеспечено устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы надземного газопровода низкого давления (в том числе продувочного газопровода).	пункт 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	До 25.08.2021
11.	При техническом обслуживании стальных наружных газопроводов не выполняется проверка состояния уплотнений защитных футляров в местах прокладки газопроводов (в том числе продувочных) через наружные строительные конструкции здания.	приказ Росстандарта от 03.10.2011 №5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. №870»; пункты 7.1.2 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012. № 251-ст.	До 25.08.2021

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического



лица: – врио заведующего МБДОУ НДС «Березка» Потапенко Татьяне Васильевне (место нахождения юридического лица: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1; место осуществления деятельности 403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, д. 1; ИНН 3403013752, ОГРН 1023405372594) предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства)-

**Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.**

3. К предписанию прилагаются протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения должностных лиц органов государственного контроля (надзора), работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ в отношении юридического лица.
2.	Уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ в отношении должностного лица.

Предписание от 25.05.2021 № 13/55-гн составлено на 5 листах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Стрепетов Александр Владимирович  
(ФИО)



Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Потапенко Татьяна Васильевна  
(ФИО)

✓ Потапенко  
(подпись)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания от 25.05.2021 № 13/55-гн на руки получен: врио заведующего МБДОУ НДС «Березка»

Потапенко Татьяна Васильевна  
(ФИО)

✓ Потапенко 25.05.21г.  
подпись дата

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель отказался

\_\_\_\_\_  
ФИО должностного лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
дата



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576025

Владелец Шершнева Елена Васильевна

Действителен с 25.05.2022 по 25.05.2023